

Stargard, 08.08.2018 r.

SZ.0003.17.2018.SR5

TA.8023.27.2018.PE3

Pani Elżbieta Szumska
Radna Powiatu Stargardzkiego
w/m

W załączeniu przekazuję pismo Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Nr SPWZOZ-III-3/0704/17/18 z dnia 02.08.2018 r. stanowiące odpowiedź na Pani interpelację z 27.07.2018 r. w sprawie poprawy trudnych warunków panujących na terenie szpitala w związku z wysokimi temperaturami.


Wiceszarosta
Waldemar Gil

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu.
3. a/a.



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27-73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Stargard, dn. 02.08.2018 r.

Nasz znak: SPW ZOZ III 3/0704/17/18

STAROSTWO POWIATOWE w Stargardzie BIURO OBSŁUGI URZĘDU	
wpłynęło	02. 08. 2018
L.dz.	18927/18
Podpis	

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

ST + TW + TA

2.08.18

Dotyczy: Pisma TA.8023.27.2018.PE3 z dnia 31.07.2018 r w sprawie usunięcia awarii klimatyzacji oraz poprawy trudnych warunków panujących na terenie szpitala w związku z wysokimi temperaturami.

W odpowiedzi na pismo TA.8023.27.2018.PE3 z dnia 31.07.2018r uprzejmie informuję, że w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego sale, w których przebywają pacjenci nie mają klimatyzacji. Istnieje tylko wentylacja grawitacyjna, a w części obiektów min. na oddziale wewnętrznym, chirurgii mechaniczna: nawiewno-wywiewna. W szpitalu na Staszica funkcjonuje tylko wentylacja grawitacyjna.

W szpitalu przy ul. Wojska Polskiego funkcjonują dwa duże obiegi klimatyzacyjne zasilane przez agregaty wody lodowej. Pierwszy obieg znajduje się na dachu SOR-u obsługujący OIOM i jest sprawny. Drugi obieg znajduje się w bloku 2B i obsługuje sale zabiegowe Bloku Operacyjnego, Traktu Porodowego i Sali Porodowej. Dla Bloku Operacyjnego w IV kwartale 2017r został zakupiony i posadowiony agregat wody lodowej, a rzeczywiste uruchomienie odbyło się dopiero w lipcu 2018 roku po interwencji Dyrektora u wykonawcy. W dniu 06.07.2018r agregat wraz z instalacją chłodniczą został uruchomiony przez pracowników Działu Technicznego SPWZOZ Stargard.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk