

NS.6222.5.1.2019.LS2

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6

### o r z e k a m

zmienić decyzję Starosty Stargardzkiego znak CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. (zmienioną decyzjami znak CS.6222.8.1.2016.LS2 z dnia 29.12.2016 r. oraz znak NS.6222.5.1.2017.LG1LS2 z dnia 29.05.2017 r.) ustalając jednolity tekst pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw, zlokalizowanej w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 (na działce o numerze ewidencyjnym 8 w obrębie nr 5 miasta Stargard), w następujący sposób:

1. Podpunktowi 6.2. nadaję brzmienie:

**6.2. kocioł WR-25 nr 6 posiada dwustopniowy system odpylania o skuteczności odpylania do stężenia poniżej  $100 \text{ mg/m}^3$ , przy 6%  $\text{O}_2$  w gazach odlotowych; pierwszy stopień odpylania stanowi odpylacz przelotowy typu MOS 15 (5 x 3) (2 sztuki, strona lewa i prawa), zamontowany przed drugim stopniem odpylania; drugi stopień odpylania stanowi odpylacz Cyklofiltr ICF – 8 x 710 (2 sztuki, strona lewa i prawa); kocioł WR-25 nr 7 posiada dwie baterie cyklonów typu „CE Kowent Końskie” o sprawności min. 83 %.**

2. W punkcie 17. tabeli zawierającej główne źródła hałasu, ich parametry akustyczne wraz z czasem oddziaływania w porze dziennej i w porze nocnej nadaję brzmienie:

Nr	Identyfikacja obiektu (nazwa)	Poziom mocy $L_{WA}$ [dB]	Czas pracy w przedziale normowym czasu [h]	
			dzień (8h)	noc (1h)
1.	Wentylator główny wyciągu spalin kotła WR25 nr 6 typ WPSS71/1,8,1,4/NAP-4	95	8	1
2.	Wentylator główny wyciągu spalin kotła WR25 nr 6 typ WPSS71/1,8,1,4/NAP-4	95	8	1
3.	Wentylator wspomagający wyciągu spalin kotła WR25 nr 6 typ WPSS50/1,8/NAP-1/C-200	85	8	1
4.	wentylator wyciągowy spalin kotła WR 25 nr 7, typ WPW 80/1,8	95,0	8	1
5.	wentylator wyciągowy spalin kotła WR 25 nr 7, typ WPW 80/1,8	95,0	8	1
6.	wentylator główny wyciągu spalin kotła WR 10 nr 1, typ WPSS63/1,8	85,0	8	1
7.	wentylator wspomagający wyciągu spalin kotła WR 10 nr 1, typ ZWPS40T/0,7	85,0	8	1
8.	wentylator wyciągowy spalin kotła WR 10 nr 2, typ WPWD 70/1,8	85,0	8	1
9.	wentylator główny wyciągu spalin kotła WR10 nr 3 typ ZWPSS63/1,8/NAP-4	85,0	8	1
10.	wentylator wspomagający wyciągu spalin kotła WR10 nr 3 typ ZWPS40/0,7/C/NAP-4	85,0	8	1
11.	wentylator główny wyciągu spalin kotła WR10 nr 4 typ MXE063-063015-00	85,0	8	1
12.	wentylator pomocniczy wyciągu spalin kotła WR10 nr 4 typ MXE035-015030-00	85,0	8	1



13.	wentylator główny wyciągu spalin kotła WR10 nr 5 typ MXE063-063015-00	85,0	8	1
14.	wentylator pomocniczy wyciągu spalin kotła WR10 nr 5 typ MXE035-015030-00	85,0	8	1
15.	urządzenie gąsienicowe do wybierania żużla z basenu i załadunku na samochody ciężarowe, typ RDK 200	98,9	5	-
16.	samochody ciężarowe odbierające żużel - manewrowanie i praca pojazdów ciężarowych – 20 pojazdów w 8h pory dziennej	86,5	5	-
17.	urządzenie gąsienicowe nr 1 do rozładunku wagonów z miatem węglowym, typ RDK 200	98,9	8	-
18.	urządzenie gąsienicowe nr 2 do rozładunku wagonów z miatem węglowym, typ RDK 200	98,9	8	-
19.	spychacz TD 12 C na placu węglowym	101,7	8	-
20.	ładowarka FADROMA na placu węglowym	97,0	8	-
21.	taśmociąg zasypu kotłów WR 10	79,6	8	-
22.	taśmociąg zasypu kotłów WR 25	83,2	8	-

### UZASADNIENIE

W dniu 16.10.2019 r. spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6, wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Stargardzkiego znak CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. (zmienionej decyzjami znak CS.6222.8.1.2016.LS2 z dnia 29.12.2016 r. oraz znak NS.6222.5.1.2017.LG1LS2 z dnia 29.05.2017 r.) ustalającej jednolity tekst pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw, zlokalizowanej w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 (na działce o numerze ewidencyjnym 8 w obrębie nr 5 miasta Stargard). Wnioskowana zmiana decyzji dotyczy zmiany urządzeń odpylających kotła WR-25 nr 6 oraz zmiany typu wentylatorów wyciągowych spalin kotła WR-25 nr 6.

Do pisma przewodniego w przedmiotowej sprawie dołączono:

- „Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard”,
- zaświadczenia o niekaralności osób wchodzących w skład zarządu spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1006,00 zł.

Z przedłożonego wniosku wynika, że w zakresie urządzeń odpylających kocioł WR-25 nr 6 zostanie w 2019 r. wyposażony w miejsce dwóch baterii cyklonów typu „CE Kowent Końskie” o sprawności min. 83 %, który zapewniają dotrzymanie standardów poniżej 400 mg/m<sup>3</sup>, w system odpylania bazujący na układzie dwustopniowego odpylania. Jako pierwszy stopień odpylania dobrano odpylacz przelotowy typu MOS 15 (2 sztuki, strona lewa i strona prawa), zamontowany przed drugim stopniem odpylania. Jako drugi stopień odpylania zastosowano odpylacz cyklofiltr ICF 8x710 (2 sztuki, strona lewa i strona prawa). Odpylacze te będą zainstalowane na zewnątrz kotłowni na istniejącej konstrukcji wsporczej. Dla nowej instalacji dobrano dwa nowe główne wentylatory wyciągowe spalin oraz jeden nowy wentylator wspomagania. Wentylatory główne będą posadowione na istniejących fundamentach natomiast wentylator wspomagania będzie posiadał nowy fundament. Jako wentylator główny ciągu dobrano dwa wentylatory główne WPSS 71/1,8.1,4/NAP-4 produkcji Nyborg-Mawent, natomiast jako wentylator wspomagający dobrano wentylator WPSS 50/1,8/NAP-1/C-200.

Nowe urządzenia odpylające zapewniają większą skuteczność odpylania na poziomie poniżej 100 mg/m<sup>3</sup> (w przeliczeniu na 6% zawartości O<sub>2</sub> w spalinach i gazy suche).

Przedmiotowa zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami).

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak NS.6222.5.2019.LS2 z dnia 18.10.2019 r. Starosta Stargardzki zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz o możliwości zgło-



szenia żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie na podstawie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wystąpiono do stron postępowania o pisemne wyrażenie zgody na dokonanie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Stargardzkiego znak CS.6222.14.1.2015.LG1LS2 z dnia 28.01.2016 r. (zmienionej decyzjami znak CS.6222.8.1.2016.LS2 z dnia 29.12.2016 r. oraz znak NS.6222.5.1.2017.LG1LS2 z dnia 29.05.2017 r.).

W odpowiedzi na ww. pismo strony postępowania wyraziły zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem znak SZ.RUM.070.145.2019.PS z dnia 23.10.2019 r.,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pismem znak TW-PW-50/507/916/2019 z dnia 23.10.2019 r.

Wobec powyższego wniosek strony uwzględniono w całości i orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami) wysokość opłaty skarbowej od zmiany pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą wynosi 1005,50 zł. Opłatę skarbową wniesiono na konto Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 w dniu 11.10.2019 r.



z up. Starosty  
Katarzyna Legan  
Dyrektor Wydziału Środowiska

#### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard  
REGON: 811118099, NIP: 8540011767
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

#### Otrzymują do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
wersja elektroniczna na adres:  
pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Urząd Miejski  
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
5. a/a

STAROSTWO POWIATOWE  
w Stargardzie  
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard  
tel./fax 91 480 48 02, 91 480 48 01

„Decyzja niniejsza stała się ostateczna.  
DYREKTOR  
Wydziału Środowiska  
z dniem 21. 11. 2019 r.”  
Katarzyna Legan