

Stargard, 27.12.2019 r.

SZ.0003.44.2019.KM2

**Pani
Elżbieta Szumska
Radna Rady Powiatu Stargardzkiego**

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą przebudowy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie informuję, iż:

- w zakresie wykonania wysokiego krawężnika dokonano w dniu 16.12.2019 r. komisyjnego odbioru robót, w trakcie którego wykonano pomiar wyniesienia chodnika ponad przyległą krawędź jezdni. Krawężnik został wyniesiony ponad jezdnię maksymalnie 15 cm, co zgodnie z art. § 43 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie jest dopuszczalnym. Na podstawie dokonanych pomiarów stwierdzono, iż wysokość krawężnika mieści się w zakresie wymaganym przepisami technicznymi tj. dopuszczalnym jest wyniesienie chodnika ponad jezdnię do 16 cm.

- podnoszenie kwestii, iż wysoki krawężnik uniemożliwia przejście na drugą stronę jezdni osobie niepełnosprawnej, jest dalece niezrozumiałe. Mając na uwadze fakt, iż natężenie ruchu pojazdów na ulicy Pierwszej Brygady jest jednym z większych w całym Stargardzie, to ze względów bezpieczeństwa przechodzenie na drugą stronę jezdni wszystkich pieszych, a w szczególności osoby niepełnosprawnej powinno odbywać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych i oznakowanych przejściach dla pieszych. Tylko takie rozwiązanie zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a w szczególności osobą niepełnosprawnym. Realizując prace budowlane w dotychczasowych lokalizacjach zostały wykonane i odpowiednio oznakowane przejścia dla pieszych.

- przy przebudowie ulicy Pierwszej Brygady pozostawiono dotychczasowe oporniki kamienne. Oporniki kamienne są elementami surowo łupanymi, które z uwagi na technologię wykonania nie mają jednolitych powierzchni płaskich. Z tego też względu, ich walory estetyczne są odmienne od obecnie wykonywanych krawężników betonowych. Istniejące oporniki kamienne zastosowano z uwagi na bardzo wysoką ich trwałość, która kilkukrotnie przewyższa trwałość nowych krawężników betonowych. Ponadto takie rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie kosztów realizacji zadania o kwotę około 40 000 zł.

- wskazywane miejsca naprawy nawierzchni bitumicznych na chodnikach tzn. „łaty”, które zdaniem części mieszkańców znacznie obniżają estetykę ulicy są efektem wcześniej wykonanej przez operatora sieci wodociągowej wymiany tej sieci. Planowany pierwotnie zakres prac związanych z przebudową ulicy Pierwszej Brygady nie obejmował wymiany nawierzchni chodnika na całej długości. Część chodników została wykonana w 2012 roku i była w dobrym stanie technicznym, nie wymagała wymiany. Natomiast operator sieci wodociągowej tj. firma MPGK Stargard w momencie przebudowy ulicy podjął decyzję o wymianie sieci wodociągowej zlokalizowanej w ciągu tej ulicy. Aby wykonać prace związane z wymianą sieci wodociągowej koniecznym była rozbiórka części chodników, ich odtworzenie leżało po stronie firmy MPGK. Zarządca drogi wydając zezwolenie na zajęcia pasa drogowego pod roboty związane z wymianą sieci wodociągowej mógł żądać jedynie przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego tj. odtworzenia tej części powierzchni chodników, która została rozebrana, co też uczynił. Odtworzenie chodników na powierzchniach wcześniej rozebranych odbiega pod względem estetycznym od wykonanego na całej powierzchni chodnika. Nie obniża to jednak jego parametrów użytkowych, funkcjonalności czy też warunków bezpieczeństwa dla użytkowników.

- w kwestii zalewania wodami opadowymi posesji na której zlokalizowana jest piwiarnia wskazuję, iż teren tej posesji został w taki sposób utwardzony (wyłożony płytkami betonowymi), że wody opadowe z całej utwardzonej powierzchni dotychczas spływały poprzez wejście na chodnik i dalej na jezdnię ulicy Pierwszej Brygady. Taki sposób odprowadzenia na ulicę wód opadowych z sąsiedniej posesji nie był nigdy uzgodniony z zarządcą drogi jak i też był niezgodny z przepisami ustawy prawo wodne. Po wykonaniu przebudowy ulicy, poziom nawierzchni został podniesiony o średnio 6 cm, co uniemożliwia spływ wód opadowych z tej posesji na drogę. Zarządca drogi nie ma obowiązku odbierania wód opadowych z terenu sąsiednich posesji, to do właściciela posesji należy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.

STAROSTA
Iwona Włóczyńska

